



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code
BN18080245
MM18080712

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMNM 02/3 – LBH 03
Ngày/Date : 15/08/2018

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
Địa chỉ/ *Address* : **KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU - XÃ SUỐI TÂN - HUYỆN CAM LÂM - TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ *Name of sample* : **NƯỚC SẠCH THƯƠNG PHẨM**
Số lượng/ *Quantity* : 1
Tình trạng mẫu/ *Sample description* : Nước trong.
(Tiêu chuẩn cho phép: tham khảo QCVN 01:2009/BYT)
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : 03/08/2018
Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : 10/08/2018

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ Test method
1	B	mg/L	0,008 (Giới hạn: 0,3)	EPA-Method 200.8(*)
2	Ba	mg/L	0,008 (Giới hạn: 0,7)	EPA-Method 200.8(*)
3	Cd	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001 (Giới hạn: 0,003)	EPA-Method 200.8(*)
4	CN ⁻	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,007 (Giới hạn: 0,07)	TCVN 6181:1996 (ISO 6703/1:1984 (E))(*)
5	Cr	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002 (Giới hạn: 0,05)	EPA-Method 200.8(*)
6	Cu	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001 (Giới hạn: 1)	EPA-Method 200.8(*)
7	Mo	mg/L	< MQL = 0,0006 (Giới hạn: 0,07)	EPA-Method 200.8(*)

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written as customer's request.*

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM

This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *This testing result is only valid on tested sample.*

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216

✉ casehcm@case.vn

CN CÁN THO

F2.67 -F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918219

✉ support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355

✉ vanphongmienTrung@case.vn

